

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 635846/2025

Sp. zn.:
S-MHMP 1718965/2024

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jaromír Kačer
236 004 267
Počet listů/příloh: **4/0**
Datum:
03.06.2025

Oznámení o zahájení společného řízení o povolení stavby a povolení k nakládání s vodami v souvislosti se vsakovacími objekty E21 – E25 navrženými v rámci záměru „Rohan City – Sekce E“

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, (dále jen „OCP MHMP“), jako věcně příslušný krajský stavební úřad podle ust. § 34 písm. a) bod 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 a 107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), dále dle ust. § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jako správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení podle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v řízeních vedených podle vodního zákona a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“) ve zněních účinných do 31. 12. 2023,

oznamuje dle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona ve spojení s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, ust. § 47 odst. 1 správního řádu a ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, **že**

účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, Rohan E one, s.r.o., IČO: 08972656, Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, zastoupený na základě plné moci ze dne 24. 6. 2024 společností URBIA, s.r.o., IČO: 49687514, Královská 16, 110 00 Praha 1 (v dalším textu je uváděno též zkráceně „stavebník“ nebo „oprávněný“),

podal dne 27. 6. 2024 k Úřadu městské části Praha 8 žádosti o:

- vydání **stavebního povolení** podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona ke stavbám vodních děl:
 - **SO 10.63 Vsakovací objekt pro E21,**
 - **SO 10.64 Vsakovací objekt pro E22 a E23,**
 - **SO 10.66 Vsakovací objekt pro E24,**
 - **SO 10.67 Vsakovací objekt pro E25,**
 navržených na pozemku parc.č. 767/166 v k.ú. Karlín v rámci záměru **Rohan City – Sekce E;**

- vydání **povolení k nakládání s vodami** souvisejících s navrženými stavbami vodních děl: SO 10.63 Vsakovací objekt pro E21, SO 10.64 Vsakovací objekt pro E22 a E23, SO 10.66 Vsakovací objekt pro E24, SO 10.67 Vsakovací objekt pro E25, navržených na pozemku parc.č. 767/166 v k.ú. Karlín v rámci záměru Rohan City – Sekce E, a to podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona, ke vsakování srážkových vod prostřednictvím vsakovacích objektů.

Dnem 27. 6. 2024, kdy byly žádosti doručeny příslušnému správnímu orgánu, byla dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájena správní řízení.

Žádost o vydání stavebního povolení byla následně OCP MHMP postoupena v souvislosti s nabytím účinnosti příslušné části zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dnem 1. 7. 2024, a to písemností č.j.: MCP8 470686/2024 ze dne 19. 8. 2024 z důvodu, že se jedná o stavbu, která je součástí záměru posuzovaného dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Související řízení o povolení k nakládání s vodami bylo OCP MHMP, jako správním orgánem nadřízeným Úřadu Městské části Praha 8 převzato usnesením ze dne 2. 9. 2024, č.j.: MHMP 1742748/2024.

OCP MHMP následně obě řízení z důvodu, že spolu jinak věcně souvisejí a nebrání tomu ani povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků, usnesením ze dne 2. 9. 2024, č.j.: MHMP 1742319/2024 spojil v jedno společné řízení.

Žádosti byly žadatelem dále průběžně doplňovány s tím, že podáním ze dne 14. 5. 2025 je možné je považovat za úplné.

Popis předmětu řízení:

1. Stavební povolení k vodním dílům:

Vodní díla, která jsou předmětem tohoto řízení, jsou umístěna na pozemku parc.č. 767/166 v k.ú. Karlín a jsou členěna do celkem 4 stavebních objektů:

- SO 10.63 Vsakovací objekt pro E21,
- SO 10.64 Vsakovací objekt pro E22 a E23,
- SO 10.66 Vsakovací objekt pro E24,
- SO 10.67 Vsakovací objekt pro E25.

SO 10.63 Vsakovací objekt pro E21:

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší vsakovací zařízení V021 s dešťovou vnitřní kanalizací vedenou vně objektu pro novostavbu bytového objektu E21. Dešťová kanalizační přípojka SO 10.63 je předmětem samostatné části projektové dokumentace. Srážkové vody ze střech, teras a parteru objektu E21 budou svedeny gravitačním kanalizačním potrubím před objekt do filtrační šachty. Z filtrační šachty se dešťové vody svedou do vsakovacího objektu V021 navrženého v souladu s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. Vzhledem ke stanovenému koeficientu vsaku je navržena minimální vsakovací plocha vsakovacího zařízení 18,0 m², aby byla splněna podmínka doby prázdnění vsakovacího zařízení do 72 hodin dle ČSN 75 9010. Vsakovací zařízení bude vytvořeno ze čtyř vrstev vsakovacích bloků vysoce staticky odolných pro navrhované krytí zeminou (1,2 x 0,6 x 0,6 m) umožňujících inspekci a čištění s retenčním koeficientem 95% v počtu 100 kusů uložených ve čtyřech vrstvách např. Wavin Q-Bic Plus. Dno vsakovacího zařízení je navrženo na úrovni -4,610 = 185,99 m/m BPV. Vsakovací bloky budou uloženy na ploše 3,0 m x 6,0 m.

Souřadnice lomových bodů obvodu vsakovacího objektu (S-JTSK):

X1 = -739431.740; Y1 = -1041806.965

X2 = -739430.139; Y2 = -1041804.428

X3 = -739435.213; Y3 = -1041801.225

X4 = -739436.814; Y4 = -1041803.762

SO 10.64 Vsakovací objekt pro E22 a E23:

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší vsakovací zařízení V023 s dešťovou vnitřní kanalizací vedenou vně objektu pro novostavbu dvou sekcí bytového objektu E22 a E23. Dešťová kanalizační přípojka SO 10.64 je předmětem samostatné části projektové dokumentace. Srážkové vody ze střech, teras a parteru sekcí E22 a E23 budou svedeny gravitačním kanalizačním potrubím před objekt do dvou filtračních šachet. Z filtračních šachet se dešťové vody svedou do vsakovacího objektu V023 navrženého v souladu s platnou ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. Vzhledem ke stanovenému koeficientu vsaku je navržena minimální vsakovací plocha vsakovacího zařízení 39,6 m², aby byla splněna podmínka doby prázdnění vsakovacího zařízení do 72 hodin dle ČSN 75 9010. Vsakovací zařízení bude vytvořeno ze čtyř vrstev vsakovacích bloků vysoce staticky odolných pro navrhované krytí zeminou (1,2 x 0,6 x 0,6 m) umožňujících inspekci a čištění s retenčním koeficientem 95% v počtu 220 kusů uložených ve čtyřech vrstvách např. Wavin Q-Bic Plus. Dno vsakovacího zařízení je navrženo na úrovni -4,680 = 185,92 m/m BPV. Vsakovací bloky budou uloženy na ploše 3,0 m x 13,2 m.

Souřadnice lomových bodů obvodu vsakovacího objektu (S-JTSK):

X1 = -739471.694; Y1 = -1041786.598

X2 = -739471.399; Y2 = -1041783.612

X3 = -739484.535; Y3 = -1041782.315

X4 = -739484.835; Y4 = -1041785.235

SO 10.66 Vsakovací objekt pro E24:

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší vsakovací zařízení s dešťovou vnitřní kanalizací vedenou vně objektu pro novostavbu bytového objektu E24. Dešťová kanalizační přípojka SO 10.61 je předmětem samostatné části projektové dokumentace. Srážkové vody ze střech, teras a parteru, které patří k objektu E24 budou svedeny kanalizačním potrubím do vsakovacího zařízení V024 navrženého v souladu s platnou ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. Srážkové vody ze zpevněných neveřejných ploch patřící k objektu E24 budou buď svedeny na zatravněné neveřejné plochy, kde se budou povrchově zasakovat, nebo budou odvedeny kanalizačním potrubím do vsakovacího zařízení – objektu srážkových vod V024. Vzhledem ke stanovenému koeficientu vsaku je navržena minimální vsakovací plocha vsakovacího zařízení 20,16 m². Vsakovací zařízení bude vytvořeno ze čtyřech vrstev vsakovacích bloků vysoce staticky odolných pro navrhované krytí zeminou (1,2 x 0,6 x 0,6 m) umožňujících inspekci a čištění s retenčním koeficientem 95% v počtu 28 kusů uložených v jedné vrstvě např. Wavin Q-Bic Plus celkem tedy 112 kusů vsakovacích bloků. Dno vsakovacího zařízení pro objekt E24 je navrženo na úrovni -4,33 m = 186,27 m.n.m. BPV. Vsakovací bloky budou uloženy na ploše 2,4 m x 8,4 m.

Souřadnice lomových bodů obvodu vsakovacího objektu (S-JTSK):

X1 = - 739 488,4072; Y1 = - 1 041 851,7389

X2 = -739 481,3107; Y2 = - 1 041 856,2334

X3 = -739 482,5949; Y3 = - 1 041 858,2609

X4 = - 739 489,6913; Y4 = - 1 041 853,7665

SO 10.67 Vsakovací objekt pro E25:

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší vsakovací zařízení s dešťovou vnitřní kanalizací vedenou vně objektu pro novostavbu bytového objektu E25. Dešťová kanalizační přípojka SO 10.62 je předmětem samostatné části projektové dokumentace. Srážkové vody ze střech, teras a parteru, které patří k objektu E25 budou svedeny kanalizačním potrubím do vsakovacího zařízení V025 navrženého v souladu s platnou ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. Srážkové vody ze zpevněných neveřejných ploch patřící k objektu E25 budou buď svedeny na zatravněné neveřejné plochy, kde se budou povrchově zasakovat, nebo budou odvedeny kanalizačním potrubím do vsakovacího zařízení srážkových vod V025. Vzhledem ke stanovenému koeficientu vsaku je navržena minimální vsakovací plocha vsakovacího zařízení 17,28 m². Vsakovací zařízení bude vytvořeno ze čtyřech vrstev vsakovacích bloků vysoce staticky odolných pro navrhované krytí zeminou (1,2 x 0,6 x 0,6 m) umožňujících inspekci a čištění s retenčním koeficientem 95% v počtu 24 kusů uložených v jedné vrstvě např. Wavin Q-Bic Plus celkem tedy 96 kusů vsakovacích bloků. Dno vsakovacího zařízení pro objekt E25 je navrženo na úrovni -4,43 m = 186,17 m.n.m. BPV. Vsakovací bloky budou uloženy na ploše 2,4 m x 7,2 m.

Souřadnice lomových bodů obvodu vsakovacího objektu (S-JTSK):

X1 = -739 457,4325; Y1 = - 1 041 871,3564
X2 = -739 451,3498; Y2 = - 1 041 875,2088
X3 = - 739 452,6339; Y3 = - 1 041 877,2363
X4 = - 739 458,7166; Y4 = - 1 041 873,3839

V podrobnostech se odkazujeme na dokumentaci pro povolení stavby. Stavba je navržena podle projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení nazvané „ROHAN CITY – SEKCE E“, zpracované v 12/2023 společností K4, a.s., odpovědný projektant Ing. Petr Šcurkevič, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, části projektu týkající se stavebních objektů, které jsou vodními díly (D_10.63; D_10.64; D_10.66 a D_10.67), jsou zpracovány Ing. Josefem Chmelkou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, *ČKAIT 0004146*.

Stavba je umístěna na pozemku parc.č. 767/166 v k.ú. Karlín, ve vlastnictví stavebníka, na základě rozhodnutí o umístění stavby vydaného Úřadem Městské části Praha 8, dne 20. 6. 2024, č.j.: MCP8 308269/2024, které nabylo právní moci dne 8. 1. 2025.

2. Povolení k nakládání s vodami související s vodními díly:

- **Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona pro SO 10.63 Vsakovací objekt pro E21**

Požadovaný rozsah

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12

$$Q_{\text{Prům.}} = 0 - 0,45 \text{ l.s}^{-1} \quad Q_{\text{Max.}} = 0,45 \text{ l.s}^{-1}$$

$$Q_{\text{Max.}} = 189 \text{ m}^3.\text{měs}^{-1} \quad Q_{\text{Max.}} = 0,827 \text{ tis. m}^3.\text{rok}^{-1}$$

Doba, na kterou je povolení žádáno: 50 let

- **Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona pro SO 10.64 Vsakovací objekt pro E22 a E 23**

Požadovaný rozsah

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12

$$Q_{\text{Prům.}} = 0 - 0,99 \text{ l.s}^{-1} \quad Q_{\text{Max.}} = 0,99 \text{ l.s}^{-1}$$

$$Q_{\text{Max.}} = 402 \text{ m}^3 \cdot \text{měs}^{-1} \quad Q_{\text{Max.}} = 1,757 \text{ tis. m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$$

Doba, na kterou je povolení žádáno: 50 let

- **Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona pro SO 10.66 Vsakovací objekt pro E24**

Požadovaný rozsah

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12

$$Q_{\text{Prům.}} = 0 - 0,504 \text{ l.s}^{-1} \quad Q_{\text{Max.}} = 0,504 \text{ l.s}^{-1}$$

$$Q_{\text{Max.}} = 219 \text{ m}^3 \cdot \text{měs}^{-1} \quad Q_{\text{Max.}} = 0,958 \text{ tis. m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$$

Doba, na kterou je povolení žádáno: 50 let

- **Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona pro SO 10.67 Vsakovací objekt pro E25**

Požadovaný rozsah

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12

$$Q_{\text{Prům.}} = 0 - 0,432 \text{ l.s}^{-1} \quad Q_{\text{Max.}} = 0,432 \text{ l.s}^{-1}$$

$$Q_{\text{Max.}} = 195 \text{ m}^3 \cdot \text{měs}^{-1} \quad Q_{\text{Max.}} = 0,850 \text{ tis. m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$$

Doba, na kterou je povolení žádáno: 50 let

OCP MHMP s ohledem na skutečnost, že se jedná o tzv. navazující řízení, zveřejňuje společně s oznámením o zahájení řízení náležitosti podle ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení

Text samotné žádosti o společné povolení a o změnu povolení k nakládání s vodami je zveřejněn společně s tímto oznámením o zahájení řízení.

Přílohy žádosti v rozsahu:

- projektová dokumentace pro stavební povolení „ROHAN CITY – SEKCE E“, (12/2023; K4, a.s., odpovědný projektant Ing. Petr Ščurkevič, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, části projektu týkající se stavebních objektů, které jsou vodními díly (D_10.63; D_10_64; D_10_66 a D_10_67), jsou zpracovány Ing. Josefem Chmelkou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, *ČKAIT 0004146*
- doklady k žádosti o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami (plná moc k zastupování žadatele; rozhodnutí o umístění stavby; oznámení o změně stavebníka po vydání územního rozhodnutí; vyjádření odboru stavebního řádu MHMP podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona; stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP; stanoviska Povodí Vltavy, s.p.; závazné stanovisko odboru dopravy Úřadu Městské části Praha 8; stanovisko odboru životního prostředí Úřadu Městské části Praha 8; stanoviska Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s.; stanovisko odboru bezpečnosti a krizového řízení Úřadu Městské části Praha 8; stanovisko odboru územního rozvoje a výstavby, oddělení dopravních staveb, Úřadu Městské části Praha 8; stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy; stanovisko odboru evidence majetku MHMP; stanovisko Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s.; společné stanovisko Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. a Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.; stanovisko projektanta protipovodňových opatření hl.m. Prahy,

AQUATIS, a.s.; závazné stanovisko odboru bezpečnosti MHMP; osvědčení o vzniku souhlasného závazného stanoviska bez podmínek odboru památkové péče MHMP; soubor stanovisek správců sítí technické infrastruktury) jsou k nahlédnutí v kanceláři č. 430, 4. patro budovy Magistrátu hlavního města Praha, Jungmannova 35/29, Praha 1, v úřední den (pondělí a středa 8-12, 13-18 hod.), v jiné dny po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě (jaromir.kacer@praha.eu), anebo písemným podáním k OCP MHMP.

b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno

Předmětem navazujícího řízení je povolení stavby vodních děl ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona, tedy jiných staveb potřebných k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 (vsakovací objekty), na pozemku parc.č. 767/166 v k.ú. Karlín a povolení k nakládání s vodami – jiné nakládání s povrchovými vodami (vsakování srážkových vod). Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Dokumenty pořízené v průběhu posuzování v souladu s § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou zveřejněny v Informačním systému EIA na webových stránkách: <http://www.mzp.cz/eia> - kód záměru PHA1131.

d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí především informace o místě a čase konání případného veřejného ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom, zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Ve smyslu § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost uplatnit připomínky ke shora uvedenému záměru nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace, jinak k stanoviskům nebo námítkám účastníků řízení podaným po této lhůtě nebude přihlédnuto. Veřejností se podle § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí jedna nebo více osob. Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stává se účastníkem navazujícího řízení též obec dotčená záměrem, nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčenou veřejností se podle § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech; právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vydání rozhodnutí o povolení stavby podléhá správnímu poplatku podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31. 12. 2023, ve výši 3.000,- Kč. **OCP MHMP na základě výše uvedeného vyměřuje správní poplatek ve výši 3.000,- Kč.** Poplatek je splatný před provedením úkonu a je ho třeba uhradit převodním příkazem nebo složenkou na účet 30015-5157998/6000 vedený u PPF banky, a.s., Mariánské nám. 2, Praha 1. Účel platby – variabilní symbol: 4054001976, specifický symbol 17189652024, konstantní symbol pro platbu převodem 0558, pro platbu složenkou 0379. OCP MHMP vyzývá stavebníka, aby předložil doklad o zaplacení tohoto poplatku správnímu orgánu k založení do spisu.

OCP MHMP upouští dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona a ust. § 115 odst. 8 vodního zákona od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění a k posouzení souvisejících nakládání s vodami. OCP MHMP současně upozorňuje dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

OCP MHMP současně vyzývá všechny účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to do 10 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek, závazných stanovisek a připomínek, přičemž nevyužití poskytnuté možnosti k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí nemá vliv na vydání rozhodnutí po uplynutí této lhůty. Vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí je možné v kanceláři č. 430, 4. patro budovy Magistrátu hlavního města Praha, Jungmannova 35/29, Praha 1, v úřední den (pondělí a středa 9-12, 13-18 hod.), v jiné dny po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě (jaromir.kacer@praha.eu), anebo písemným podáním k OCP MHMP.

Toto oznámení o zahájení společného řízení se vyvěsí na úředních deskách OCP MHMP a Úřadu Městské části Praha 8, s tím, že dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce MHMP.

Ing. Pavel Pospíšil

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Odbor ochrany prostředí

- podepsáno elektronicky -

Přílohy zveřejněné společně s oznámením na úřední desce: žádost o vydání stavebního povolení, žádosti o povolení k nakládání s vodami

Rozdělovník:

I. Zveřejnění vyvěšením po dobu 30 dnů na úřední desce:

Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím OCP MHMP

II. zástupci účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu (stavebník a oprávněný):

- 1) URBIA, s.r.o., Královská 16, Praha 1, (IČO: 49687514, IDDS: 6n3s4ke) *k rukám Ing. Jitky Brabencové*

III. účastníkům řízení ust. § 109 písm. d) stavebního zákona

- 2) Pražská teplárenská, a.s., Radlická 364/152, Praha 5, (IČO: 45273600 / IDDS: jngcgsq)

IV. účastníkům řízení ust. § 109 písm. e) stavebního zákona

- 3) Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, zastoupené EVM MHMP
(*k č.j.: MHMP 1983942/2024*)

V. účastníkům řízení ust. § 109 písm. f) stavebního zákona

- 4) PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, (IČO: 27376516 / IDDS: vgsfsr3)
- 5) T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, (IČO: 64949681 / IDDS: ygwch5i)
- 6) Pražská teplárenská, a.s., Radlická 364/152, Praha 5, (IČO: 45273600 / IDDS: jngcgsq)

VI. dotčeným orgánům (na doručení):

- 7) OPP MHMP (*k č.j.: MHMP 875715/2024*)
- 8) BEZ MHMP (*k č.j.: MHMP 304559/2024*)
- 9) OCP MHMP (*k č.j.: MHMP 346641/2024*) – *z hlediska ochrany ovzduší*
- 10) Úřad Městské části Praha 8 – odbor dopravy, Zenklova 1/35, Praha 8,
(IČO: 00063797 / IDDS: g5ybp2)
(*k č.j.: MCP8 059634/2024*)
- 11) Hygienická stanice hl.m. Prahy, Rytířská 404/12, Praha 1
(IČO: 71009256 / IDDS: zpqai2i), (*k č.j.: HSHMP 30453/2024*)

VII. na vědomí:

- 12) Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Evropská 866/67, Praha 6
(IČO: 25656112 / IDDS: a75fsn2)
- 13) Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5 (IČO: 70889953 / IDDS: gg4t8hf)
- 14) MHMP OCP/VI – Ing. Kateřina Maršíková
- 15) MHMP OCP/II – spis