



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL. MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie
Oddělení dopravního inženýrství

Č. j. KRPA-132260-2/ČJ-2025-0000DŽ

Praha 22. května 2025

Počet stran: 2

Přílohy: 1/1

Laudát s.r.o.
Plzeňská 69
267 01 Králův Dvůr**Vyjádření k připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci (vč. vyjádření pro související stavební řízení)**

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu obdržel žádost o souhlas s připojením sousední nemovitosti na pozemní komunikaci.

Komunikace: Černokostelecká

Připojovaná nemovitost: parc. č. 2633/3, 2633/12 k. ú. Horní Měcholupy – zřízení nového připojení sousední nemovitosti za účelem dočasného připojení staveniště polyfunkčního objektu. Trojdílná vrata š. 10,5m, chodníkový přejezd 17,3m

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a dotčený orgán ve smyslu ustanovení §10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vydává **souhlasné stanovisko** k výše uvedenému připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci a dále vydává souhlasné vyjádření pro potřeby stavebního řízení ve smyslu § 16 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Toto stanovisko je vydáváno za předpokladu splnění následujících podmínek:

- připojení bude situováno a provedeno dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska.
- v rozhledových polích připojení nesmí být ani v budoucnu umístěny žádné překážky vyšší než 0,75m nad úrovní jízdního pruhu, pásu i sjezdu. Příпустné jsou ojedinělé překážky o šířce do 0,15m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10m (VO, dopravní značení, strom, apod.)
- pokud dojde v souvislosti s výstavbou k omezení provozu na komunikaci, požadujeme předložit k odsouhlasení návrh dopravně inženýrských opatření nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením prací, prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

Kongresová 1666/ 2
140 00 Praha

Odůvodnění:

Byla posouzena předložená projektová dokumentace a provedeno místního šetření. Dostatečné rozhledové poměry jsou doloženy zákresem rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110 pro rychlost 50km/hod, bezkolizní vjezd a výjezd je ověřen zákresem vlečné křivky nákladního automobilu. Návrh je adekvátní předpokládanému dopravnímu zatížení sjezdu. Na základě těchto podkladů konstatujeme, že předložený návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek).

Vyřizuje: kpt. Ing. Plachý, tel. 974 825 680

mjr. Ing. Ladislav Břeský
vedoucí oddělení

Na vědomí: MHMP, Odbor pozemních komunikací a drah

