



Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:  
**MHMP 840353/2025**

Sp. zn.:  
**S-MHMP 795060/2025**

Vyřizuje/tel.:

**Ing. Evžen Barnoki**

**236 004 285**

Počet listů/příloh: -- / 0

Datum:

**06.08.2025**

## INFORMACE O ZAHAJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) oznamujeme, že dne 22.7.2025 bylo zahájeno správní řízení vedené podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v následující věci:

### Předmět řízení:

- ☒ Povolení provozu (dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona)
- ☐ Změna povolení provozu (dle ustanovení § 13 odst. 2)
- ☐ Rozhodování v pochybnostech (dle ustanovení § 13a)

### Údaje o stacionárním zdroji:

- Název zdroje: dieselagregát – záložní zdroj energie (kód 1.2. dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.)
- Projektovaná kapacita / Jmenovitý tepelný příkon: 1 039 kW (550 kVA/440 kW, spotř. paliva 103,9 l/h)
- Provozovatel: Fakultní nemocnice v Motole (IČO 00064203)
- Adresa zdroje: Praha 5, Motol, V úvalu 84/1
- Umístění na pozemku a katastrální území: p.p.č. 353/1, k.ú. Motol